

贵州省水利厅关于七星关区何官屯农业光伏电站水土保持方案变更的行政许可决定

毕节七星关乌江水电新能源有限公司（统一社会信用代码 91520502MAAKBTY59）：

你公司《关于审批〈七星关区何官屯农业光伏电站水土保持方案变更报告书〉的申请》收悉。经审查，该申请符合法定条件和标准，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，决定准予行政许可。

一、项目建设及变更情况

七星关区何官屯农业光伏电站位于毕节市七星关区八寨镇、层台镇、海子街镇境内。省水利厅以“黔水保函〔2021〕209号”对该项目水土保持方案予以批复，建设单位已足额缴纳了原方案批复的水土保持补偿费。由于征地困难大部分光伏场地重新选址，项目在原批复范围外新增用地 176.54 公顷，其水土流失防治责任范围较原批复增加 30%以上。按照《生产建设项目水土保持方案管理办法》《贵州省生产建设项目水土保持管理办法（修订）》有关规定，建设单位组织编报《七星关区何官屯农业光伏电站水土保持方案变更报告书》。

变更后，七星关区何官屯农业光伏电站装机容量 100 兆瓦，

主要内容：1座220kV升压站、35个光伏发电方阵及35台箱式变压器、35.59千米集电线路、13.16千米连接道路，由光伏场区、升压站区、连接道路区和集电线路区组成，总占地面积196.77公顷，其中永久占地1.02公顷、临时占地195.75公顷。工程建设开挖土石方10.30万立方米(含表土剥离2.68万立方米)，回填利用土石方10.30万立方米(含表土回覆2.68万立方米)，无余方。工程建设总投资52229.64万元，其中土建投资8025.63万元，总工期45个月，预计2025年6月完工。

二、水土保持方案总体意见

(一)基本同意变更后项目水土保持评价结论。

(二)基本同意变更后水土流失防治责任范围面积196.77公顷。

(三)同意水土流失防治执行西南岩溶区一级标准。

(四)基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率90%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率23%。

(五)基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

(六)基本同意变更后水土保持总投资为1754.549万元(主体计列476.077万元、方案新增1278.472万元)。其中：工程措施847.494万元，植物措施358.392万元，临时措施75.056万元，独立费用112.522万元(含水保监测费27.256万元)，基本预备费45.869万元，水土保持补偿费315.216万元(已缴纳175.560万元、还需缴纳139.656万元)。

三、生产建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，重点做好以下工作

（一）按照批复的水土保持方案，优化施工工艺和时序，做好水土保持后续设计，将水土保持措施设计细化到施工图上，加强全过程水土保持管理。

（二）严格按照要求落实各项水土保持措施。各类生产建设活动要严格限定在用地范围内，减少地表扰动和植被损坏，提高水土资源利用效率，做好表土的剥离与保护利用，及时采取水土保持措施，有效控制可能造成水土流失。

（三）向省、市、县水行政主管部门报告水土保持方案的实施情况，接受水行政主管部门的监督检查。

（四）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，推进监测发现问题及时整改。通过贵州省水土保持大数据平台（<https://stbc.mwr.guizhou.gov.cn:8081/>）提交监测实施方案、季度报告和总结报告等资料。

（五）落实并做好水土保持工程监理，确保水土保持工程建设质量和进度。通过贵州省水土保持大数据平台（<https://stbc.mwr.guizhou.gov.cn:8081/>）提交监理实施细则、月报和总结报告等资料。

四、依法依规缴纳水土保持补偿费

根据《贵州省水土保持补偿费征收管理办法》规定，你公司应依法申报缴纳水土保持补偿费，征收单位为项目所在县（市、区）税务部门，缴纳方式为自行前往项目所在县（市、区）税务部门窗口申报缴纳。本项目还需缴纳建设期水土保持补偿费139.656万元，应于本决定送达后15日内一次性缴纳。对逾期或不按规定缴纳的，将按照《中华人民共和国水土保持法》第五十七条规定按日加收万分之五的滞纳金，处以应缴水土保持补偿费

三倍以下的罚款。

五、本项目在投产使用前应通过水土保持设施自主验收，验收结果向社会公开；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后 3 个月内，向我厅报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

本批复仅用于项目水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、林业、生态环境、自然资源等部门审批或核准的内容，生产建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

附件：关于报送《七星关区何官屯农业光伏电站水土保持方案变更报告书技术评审意见》的报告

贵州省水利厅

2025 年 4 月 15 日

（此件公开发布）

抄送：省能源局、省生态环境厅，毕节市水务局，七星关区水务局。

贵州省水土保持科技示范推广中心。

贵州华保环境技术咨询有限公司。